

BUDYNEK NR 3			
LP	Nazwa urządzenia	Czynnik chłodniczy	Wskazanie czynności związanych zdiagnozowaniem urządzenia
1	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
2	HEIKO 2,5 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
3	HEIKO 2,5 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
4	HEIKO 3,5 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
5	HEIKO 5,0 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
6	HEIKO 5,0 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
7	HEIKO 5,0 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
8	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
9	HYUNDAI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
10	HYUNDAI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
11	HYUNDAI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Cyka silniczek od żaluzji - do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
12	HYUNDAI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
13	ANDE 3,5kW	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
14	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
15	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
16	LIEBERT HIROSS	R-22	Urządzenie uszkodzone. Do utylizacji
17	LIEBERT HIROSS	R-22	Urządzenie uszkodzone. Do utylizacji
18	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie uszkodzone, nie działa. Urządzenie do naprawy/utylizacji.
19	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
20	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
21	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
22	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator- do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
23	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
24	FUJI 2,6 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
25	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
26	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
27	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
28	FUJI 3,5kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
29	FUJI 3,5kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
30	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Czynnik R22 - do utylizacji.
31	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.

32	ANDE 3,5kW	R32	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
33	AUX 5,3 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Wyciek skroplin z jednostki wewnętrznej. Do serwisu cyklicznego.
34	FUJI	R-22	Urządzenie uszkodzone. Wyrzuca bezpiecznik. Hałasuje wentylator. Urządzenie do utylizacji
35	FUJI	R410A	Urządzenie uszkodzone, nie działą. Urządzenie do wymiany/utylizacji.
36	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
37	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
38	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
39	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
40	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator - do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
41	FUJI 2,1 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
42	FUJI 2,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
43	FUJI 2,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
44	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do naprawy/utylizacji.
45	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
46	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
47	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
48	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Brak pilota. Do serwisu cyklicznego.
49	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
50	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
51	ANDE 3,5kW	R32	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
52	FUJI	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator- do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
53	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie uszkodzone. Do wymiany/utylizacji.
54	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie uszkodzone, nie działą. Urządzenie do wymiany/utylizacji.
55	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator- do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
56	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator- do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
57	FUJI 2,6 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Hałasuje wentylator- do wymiany. Do serwisu cyklicznego.
58	FUJI 3,5kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
59	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
60	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
61	FUJI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
62	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
63	FUJICO 2,9 kW	R22	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Czynnik R22 - do utylizacji.
64	FUJICO 2,9 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działą prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.

65	FUJICO 2.9 kW	R22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
66	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.v
67	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
68	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
69	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
70	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Czynnik R22 - do utylizacji.
71	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Czynnik R22 - do utylizacji.
72	FUJICO 2.9 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.v
73	FUJICO 2.9 kW	R22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
74	FUJICO 2.9 kW	R22	Urządzenie uszkodzone. Urządzenie do utylizacji.
75	FUJI Kasetonowa	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
76	FUJITSU	R410A	Urządzenie uszkodzone. Do utylizacji
77	FUJITSU	R410A	Urządzenie uszkodzone. Do utylizacji.
78	FUJITSU	R410A	Urządzenie uszkodzone. Do utylizacji
79	GALANZ 3,5 kW	R407C	Urządzenie uszkodzone. Brak zasilania. Wyrzuca bezpiecznik. Urządzenie do utylizacji.
80	GREE 2,65 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
81	HEIKO 2,5 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
82	HEIKO 2,5 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
83	HYUNDAI 3,5 kW	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
84	MITSUBISHI 3,5 kW	R-22	Urządzenie uszkodzone, nie działa. Urządzenie do utylizacji.
85	VIVAX Kasetonowy	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
86	WEBER 2,6 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
87	WEBER 2,6 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
88	WEBER 3,5 kW	R-32	Urządzenie uszkodzone, nie działa. Urządzenie do naprawy.
89	HEIKO 5,0 kW	R-32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.

BUDYNEK NR 4

LP	Nazwa urządzenia	Czynnik chłodniczy	Wskazanie czynności związanych z diagnozowaniem urządzenia
1	Gree Kaseton	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
2	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
3	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Do serwisu cyklicznego.
4	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
5	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
6	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
7	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
8	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
9	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
10	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
11	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
12	Gree Pular	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
13	Gree Pular	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
14	Gree Pular MULTI	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
15	Gree Pular MULTI	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.

16	Gree Pular MULTI	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
17	Gree U-Match	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego
18	Gree U-Match	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
19	Hitachi RAK-25REF	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego
20	Mitsubishi SRK 45ZSP-W	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
21	Haier Tundra	brak danych	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
22	Haier Tundra	brak danych	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.
23	Galanz	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo, mocno wyeksploatowane. Zalecana wymiana.
24	Saunier Duval	R410A	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo, mocno wyeksploatowane. Zalecana wymiana.
25	Gree Lomo Eco	R32	Urządzenie sprawne. Działa prawidłowo. Wymaga serwisu cyklicznego.